

Numer zapytania	Z88/5/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż pól odpływowych wg załączonego projektu i specyfikacji
Kupiec prowadzący:	Bonarska, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Bonarska, Magdalena
Data złożenia:	2024-03-06 18:32:35
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-06 21:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-13 18:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-11 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o przesłanie oferty handlowej na **dostawę i montaż pól odpływowych** w oparciu o poniżej wymienioną specyfikację oraz wymogi formalno prawne.

Zakres prac:

1, Dostawa i montaż 1 pola odpływowego typu MNS z wyłącznikiem ABB SACE E2.2N 1600A dla rozdzielnic RNN-2

2. Dostawa i montaż 1 pola odpływowego typu MNS z wyłącznikiem ABB SACE E2.2N 1600A wraz z polem przejściowym dla rozdzielnic NSHV400V

- montaż pól rozumiany jako wstawienie pola na ramę posadowczą lub przygotowaną podłogę (po stronie Zamawiającego), skręcenie torów, podłączenie obwodów okrężnych oraz testy pracy układu,
- konfiguracja sterownika PLC i wyłącznika Emax 2.
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej do dostarczanych pól. -wystawienie protokołów po montażu pól i pomiarach rozdzielnic

Wyposażenie wyłączników w polach:

-3-polowy wyłącznik powietrzny typu Emax E2.2N 1600 Ekip Hi-Touch LSIG 3p WMP-wykonanie wysuwne z wyposażeniem:

- +YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc
- +YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc
- +Styki położenia wyłącznika AUP
- +AUX 4Q 400 V E1.2
- +S51 250 V E1.2
- +M E1.2 220-250 V AC/DC
- +Rating plug 1600A (możliwa zmiana kości znamionowej na etapie realizacji)
- +EkipComActuator
- +EkipSupply110-240VAC/DC
- +EkipComModbusTCP
- +Ekip Synchrocheck
- +EKIP 2K-1

-Podstawa wyłącznika Emax E2.2

-Przekładniki pomiarowe 1500/5 kl 0.2s – 3szt (możliwa zmiana przekładni na etapie realizacji)

-Licznik A44 212-100 kl.1 z komunikacją Modbus RTU

-Ochronnik Dehn DSH TNS 255

-Wyłączniki nadprądowe, przekaźniki pomocnicze oraz rozłączniki bezpiecznikowe do zabezpieczenia

układów sterowania

-Sterownik serii AC500:

+PM5630-2ETH

+TB5600-2ETH

+DX522

+DI524

+TU515

-Panel operatorski CP651

-Listwa pomiarowa LPW 847-1052/000-2100

-Zasilacz CP-C.1 24VDC/5A

-Przekładnik napięciowy POLCONTACT 400/120V

Wymagane dokumenty: Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych dokumentów. Akceptacja nw. dokumentów jest obowiązkowa w przypadku nawiązania współpracy.

- ogólne warunki zakupu;
- umowa o zachowaniu poufności;
- wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju;
- wymagania dla firm zewnętrznych.

Podpisane dokumenty w formacie PDF należy dołączyć do oferty.

Wymogi dotyczące dostawy:

DDP Legnica

Wymogi dotyczące płatności:

- termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury;
- Płatność Split Payment;
- waluta na fakturze zgodna z zamówieniem;
- na fakturze należy umieścić: numer oferty handlowej, numer zamówienia wezi-tec, nazwisko wskazane na zamówieniu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	wytyczne_dot_zrównoważonego_rozwoju.pdf
2.	Ogólne_warunki_zakupu.pdf
3.	wymagania_BHP_dla_firm_zewnętrznych.pdf
4.	umowa_poufności.pdf
5.	Rozdzielnie ABB PV2.pdf
6.	Rozdzielnie ABB PV1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż 1 pola odpływowego typu MNS z wyłącznikiem ABB SACE E2.2N 1600A - #1		1	szt.	Elektryczne
2.	Dostawa i montaż 1 pola odpływowego typu MNS z wyłącznikiem ABB SACE E2.2N 1600A - #2		1	szt.	Elektryczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Jaki jest czas realizacji
2.	Jaki jest czas gwarancji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie